

**מכרז פומבי מס' 21013946 לרכישת משני זרם מתח עליון עבור חברת קצא"א**

מצורפת להלן רשימת הבהרות ותשובות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת. יובהר כי מה שיפורט להלן הוא הקובע והוא מחליף כל הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

**על המציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה המוגשים על ידו כשהוא חתום על ידו לציון הסכמתו למפורט במסמך זה. החתימה תעשה בשולי כל עמוד במקום המסומן.**  
**מובהר כי מסמך זה מתקן את מסמכי ההליך במקומות הרלוונטיים, ומהווה חלק מחייב ובלתי נפרד מהצעת המציע.**

**הבהרה:**

**המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 23.01.2022 בשעה 11:00.**

שם המציע וחתמתו: \_\_\_\_\_

שאלה	תשובה
1.	<p>תנאי סף מספר 5 קובע <b>שלמציע</b> חייב להיות ניסיון של 5 שנים באספקה של לפחות 4 משני זרם למתח עליון וכיו"ב.</p> <p>אנחנו הנציגים של PFIFFNER בישראל.</p> <p>PFIFFNER הינם הספקים היחידים של כל משני הזרם למתח עליון של חברת החשמל (כגון אלה המבוקשים) והם היו גם במשך 7 שנים עד לפני שנה הספקים היחידים של משני מתח.</p> <p>היות שהחווה לאספקת משני זרם הינו חוזה ישיר של PFIFFNER מול חברת החשמל אבקשם לשנות את תנאי סף זה כך שבמקום שהניסיון יידרש מהמציע, אז הוא יידרש מהיצרן. היינו, שליצרן חייב להיות ניסיון של 5 שנים.</p> <p>לחילופין, אשמח אם ניתן לאפשר רפרנס מקומי באספקה של משני זרם או מתח למתח עליון.</p>
2.	<p>מה מספר המכרז?</p> <p>מס' 21013946.</p>
3.	<p><b><u>פרק א: תנאי סוף סעיף מספר 5</u></b></p> <p>נבקש בסעיף זה לשנות . במקום המציע לכתוב היצרן. איך אפשר לדרוש ממציע מקומי להוכיח שהוא סיפק מהחברות המאושרות שהן מחו"ל שהוא סיפק לחו"ל למדינות EU או OECD? הרי מי שסיפק לשם הוא היצרן עצמו מחו"ל ולא המציע המקומי שהוא סוכן שלו</p>

תשובה	שאלה							
<p>מאושר. הקופסא תהייה ברמת אטימות IP54</p>	<p>ישנה עוד נקודה טכנית שאינה מתאימה למפרטי ח"ח כדלקמן: Despite IEC spec for IP54 for the for Secondary box , EAPC has requested IP65 The test of IP65 will take time and its not cheap . זו דרישה חריגה, שניתן למלאה, אולם היא שונה מדרישות חברת חשמל ורוב הלקוחות בעולם.</p> <table border="1" data-bbox="507 488 1485 734"> <tr> <td data-bbox="507 488 1114 566">10.5.10. SECONDARY TERMINAL BOX</td> <td data-bbox="1114 488 1257 566"></td> <td data-bbox="1257 488 1485 566"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 566 1114 734">10.5.10.1. All wiring for connection to Purchaser's cable shall be terminated at terminal blocks enclosed in a terminal box having environmental protection degree.....</td> <td data-bbox="1114 566 1257 734">IEC 60529 IP 54</td> <td data-bbox="1257 566 1485 734">IEC 60529 IP 54</td> </tr> </table>	10.5.10. SECONDARY TERMINAL BOX			10.5.10.1. All wiring for connection to Purchaser's cable shall be terminated at terminal blocks enclosed in a terminal box having environmental protection degree.....	IEC 60529 IP 54	IEC 60529 IP 54	.4
10.5.10. SECONDARY TERMINAL BOX								
10.5.10.1. All wiring for connection to Purchaser's cable shall be terminated at terminal blocks enclosed in a terminal box having environmental protection degree.....	IEC 60529 IP 54	IEC 60529 IP 54						
ראה ההבהרה לעיל.	נבקש שבועיים דחייה למועד אחרון הגשת הצעות בשל חופשות חג המולד באירופה 15/1/2022.	.5						
מאושרים גם תנאי אספקה אלה.	תנאי אספקה DDP.	.6						
<p>ההצעה שתוגש צריכה לעמוד בדרישות המפרט הטכני כפי שהוגדרו במכרז. החומר יבחן רק לאחר הגשתו לתיבת המכרזים, כנדרש במסמכי המכרז.</p>	<p>אתמול קיבלנו חומר טכני והבהרות מיצרן משני הזרם. מצורף החומר הטכני. בקשתם ורצונם הוא לוודא שהציוד שלהם עומד בכל דרישות הבל"מ.</p>	.7						
ראה ההבהרה לעיל.	<p>לא קבלנו עדיין תשובות להבהרות הטכניות. היות שחופשת חג המולד מתחילה מחר עד ליום 8.1, אבקש דחיית מועד הגשה עד ל- 22.1.</p>	.8						
ראה ההבהרה לעיל.	<p>אנו מבקשים לדעת ברשותך, מהו התאריך הסופי להגשת ההצעה ? שכן אצלי מופיע 28.12.2021, והבנתי כי הייתה דחייה. אם אין דחיה ואכן התאריך הוא 28.12.21, אזי אודה לך באם ניתן יהיה לקבל דחיית במועד ההגשה.</p>	.9						

שם המציע וחתימתו: \_\_\_\_\_