

10 בפברואר 2022

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לצורך רכישת משני זרם מתח עליון עבור חברת קצא"א

מצורפת להלן רשימת הבהרות ותשובות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת. יובהר כי מה שיפורט להלן הוא הקובע והוא מחליף כל הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

על המציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה המוגשים על ידו כשהוא חתום על ידו לציון הסכמתו למפורט במסמך זה. החתימה תעשה בשולי כל עמוד במקום המסומן.
מובהר כי מסמך זה מתקן את מסמכי ההליך במקומות הרלוונטיים, ומהווה חלק מחייב ובלתי נפרד מהצעת המציע.

שם המציע וחתימתו: _____

שאלה	תשובה
1. בקשר לתנאי סף 5 : המציע סיפק לפחות 4 משני זרם מתח עליון או אביזרים דומים , במצטבר , מאת היצרן המוצע על ידו הנמנה על- היצרנים המאושרים המפורטים ברשימה במפרט הטכני ללקוחות בארץ או למדינות EU או למדינות חברות ב , OECD -במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. אבקש את אישורכם (כמו בתשובה למכרז הקודם) שתנאי סף זה מתייחס לאספקה של כל ציוד מתח עליון : משנה זרם, משנה מתח וכיו"ב.	תנאי הסף לא ישונה. יודגש כי כאמור בסעיף 5 לפרק תנאי הסף במכרז, די בהוכחת ניסיון אספקה של אביזרים דומים. לעניין תנאי סף זה, אביזרים דומים, משמעם: כל ציוד מתח עליון מרמת מתח של KV161 כולל ומעלה, משני מתח, כולא ברקים, מנתקים, שנאים.

שם המציע וחתימתו: _____