

מכרז פומבי מס' 22011300 עם הליך תחרותי נוסף לרכישת מפסק מתח עליון עבור תחנת יוטבתה

מצורפת להלן רשימת הבהרות ותשובות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת. יובהר כי מה שיפורט להלן הוא הקובע והוא מחליף כל הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

על המציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה המוגשים על ידו כשהוא חתום על ידו לציון הסכמתו למפורט במסמך זה. החתימה תעשה בשולי כל עמוד במקום המסומן. מובהר כי מסמך זה מתקן את מסמכי ההליך במקומות הרלוונטיים, ומהווה חלק מחייב ובלתי נפרד מהצעת המציע.

שם המציע וחתימתו: _____

שאלה	תשובה
המפרט מציין kV circuit breakers with three/one 161 pole operation types	1. מנגנון אחד תלת פאזי. 2. נדרש אספקת בסיס/קונסטרוקציה למפסק בשלמותו.
1. האם מדובר במנגנון תלת פזי , או 3 מנגנונים חד פזים ? 2. האם נדרש בסיס המפסק (הרגליים).	

שם המציע וחתימתו: _____