

16 בינואר 2023

מכרז פומבי מס' 22015646 לרכישת משני זרם מתח עליון עבור חברת קצא"א

מצורפת להלן רשימת הבהרות ותשובות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת. יובהר כי מה שיפורט להלן הוא הקובע והוא מחליף כל הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

על המציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה המוגשים על ידו כשהוא חתום על ידו לציון הסכמתו למפורט במסמך זה. החתימה תעשה בשולי כל עמוד במקום המסומן.
מובהר כי מסמך זה מתקן את מסמכי ההליך במקומות הרלוונטיים, ומהווה חלק מחייב ובלתי נפרד מהצעת המציע.

שם המציע וחתימתו: _____

שאלה	תשובה
1. בהתאם לסעיף 4 במסמך הזמנה להגשת הצעות: ההצעה צריכה להיות מיצרן הנמנה על היצרנים המאושרים המפורטים ברשימה במפרט הטכני. אבל במפרט הטכני אין רשימת יצרנים מאושרים! מה שכתוב שם הוא שהיצרן צריך להיות ברשימת היצרנים המאושרים ע"י נגה-חברת ניהול המערכת. אבל באתר נגה אין רשימת יצרנים. והם גם לא מוכנים למסור לנו את שמות היצרנים המאושרים על ידם. דהיינו: מילכוד! כך אי אפשר להגיש הצעה למכרז. נודה לכם שאתם תפנו לנגה ותפרסמו במכרז שלכם את היצרנים המאושרים.	מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ראו טבלת יצרנים מאושרים מטה.
2. בעיה נוספת: לפי סעיף 10 במכרז יש להגיש את ההצעה עד יום 17 בינואר. אבל וודאי ידוע לכם שהיצרנים האירופאיים נמצאים כעת בחופשה עד אמצע ינואר. לכן: נבקש לדחות את ההגשה בשבועיים	המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31.01.2023 עד שעה 11:00.

ARTECHE	ספרד	CA 170	נדרש להוכיח עמידה ב-Class II בבדיקת Internal Arc Fault
KONCAR	קרואטיה	AGU 170	
PIFFNER	טורקיה	JOF(AYH) 170	
ABB	שבדיה	IMB 170	צריך להיות מסופק עם guard enclosure
TRENCH (SIEMENS)	צרפת	IOSK 170	

שם המציע וחתימתו: _____