

רשימת ציוד מערכת גפ"מ עבור VCU

1. צוברי אחסון 2000 גלון (7.56 מ"ק) – 5 יחידות עם חיבור של הגנה קטודית
2. מדי גובה צובר אחסון גפ"מ – 5 יחידות



PG8575RL

5 יחידות

3. שסתום משולב MULTIVALVE
4. מגוף נוזל ראשי VVP 0006, פיקוד פניאומטי 1 1/4" מרותך
5. מגוף אדים ראשי VVP 0001, פיקוד פניאומטי 1", מרותך
6. מגוף הספקה דודי חימום ראשי VVP 0007, 1" מרותך
7. מגופים ראשיים הספקת אד ממאייד 0004, 0003, VVP 0001, פיקוד פניאומטי, 2" מאוגן
8. מגוף ידני שלוחה צרכן ללא סימון, 3" מאוגן
9. מגוף ראשי צרכן VVBM 407, פיקוד פניאומטי, 4" מאוגן
10. ווסת לחץ ביניים COPRIM ALFA 50 AP, 3 יחידות
11. מגופים ידנים חציצת ווסת לחץ ביניים, 2", מרותכים, ידית הפעלה, 6 יחידות
12. ווסת לחץ ביניים דגם REGO 1580
13. מאיידים מים חמים, 1000 ק"ג שעה
14. מגופים כניסת גפ"מ נוזלי, ידניים, ללא סימון
15. מגופים כניסה ויציאת מים חמים למאייד – ללא מספר
16. חיישן ומשדר טמפרטורה 1004, 1005, 1006 TES עבור כל מאייד
17. מיכל ריכוז נוזלים לניקוז עם מתגי גובה 30%-60% מילוי
18. מד גובה נוזל עם מצוף ומגעים לשידור
19. דודי חימום מים עם משאבות סחרור, 2 יחידות, 150,000 קק"ל לשעה
20. חיישן טמפרטורה ראשי במעגל חזרת מים מהמיידים TI
21. חיישנים טמפרטורה יציאת מים מדודי חימום TS, 2 יחידות
22. ברזין ידניים לצרכן ללא סימון, עבור אספקת גפ"מ לדודי חימום מים
23. ווסת לחץ צריכה עבור דוד חימום, 03, 04 PRG דגם LV5503B4
24. מכלי אגירת ושמירת לחץ מים
25. משדר לחץ בקו לחץ ביניים PRT 407
26. משדר לחץ אדים בצוברים (ישיר) PRT 409