מהנדס:	**עזרה הרמה והובלה**		
	מגדל תאורה גובה		
	מגדל תאורה גובה 30 מ'		
מס' תכנית:	**MOCH-EL-CDT-08-018**	מהדורה מס':	**00**
תאריך:	**23.06.2020**		

TOPAZ Electrical & Lighting Engineering LTD.
TOPAZ ENGINEERING
Leading for Innovation

הערות:

1. יש לבצע את העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ולתקנות החשמל.
2. סוג הברזל : St-37.
3. יש לרתך בשני צידי הפינה בריתוך אלקטרודה בקוטר 3.25 מ"מ.
4. כל הריתוכים יהיו מרוחקים ב-60 מ"מ לפחות מקצה הפינה, ויבוצעו בהתאם לת"י 1225 חלק 7 מ"מ ובהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות בנין משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.
5. הברזל לחיזוק המחזיק יהיה מחומר בעל חוזק מספיק ועמידות בפני קורוזיה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות בנין משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.
6. גובה הפינה יהיה לפחות 11 – 12 מ', בהתאם לפרטים בתכנית ובטבלה המצורפת.
7. משקל המגדלים בטבלה הינו משקל ברזל בלבד, ללא משקל הציפוי, הברגים והאומים.
8. כל הפינות המחוברים לפלטת הבסיס יהיו מסוג St 54 ב/מ"ר.
9. יש לקדוח את החורים בפלטת הבסיס בקידוח ולא בניקוב, ולאחר מכן ליישר.
10. על הברזל לעשות הבדיקות המפורטות בתקנות, ולא ייתכן שום פיגום.
11. כל הברזל המחומם לכדי אדום בהבערה יש לבדוק ולתקן בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות בנין משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.
12. הברזל יוגן בשני שכבות צבע יסוד אנטי קורוזיבי מסוג אפוקסי בעובי כולל של 120 מיקרון לפחות, ושכבת צבע עליון בגוון לבחירת המזמין.
13. ניצול רבע סיבוב 80 מעלות בכל כיוון.
14. יוזמן יועץ חיזוק לאתר.
- דגם – 15 מ"מ ומעלה הפוגע.
- הפרשים בכיוונים מרובעים – 15 מ"מ ומעלה הפוגע.

הערה: ניתוק פעולת הבטיחות – ניתוק מפסק ראשי יחידתי.
כל העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

הערה: מיקום פתח הכניסה לתא יהיה מהכביש
המלא בצורה מדויקת ומאושרת




כיוון הנסיעה של הרכב המתקרב
(נתיב מהיר)
כיוון הנסיעה של הרכב המתרחק
(נתיב שמרני)
מגן פלסטי
מגן פלסטי
מגן פלסטי