






פרט הצבת עמוד עץ בקרקע



| | |
|-------|--|
| חזא8 | חפירה באדמה עבור עמ' עץ 8.5מא 1.80×0.40 |
| חזא10 | חפירה באדמה עבור עמ' עץ 10מא 2.00×0.50 |



| | |
|--------------------------------|-------|
| חציבה בסלע עבור עמ' עץ 8.5מ.א. | חם 8 |
| חציבה בסלע עבור עמ' עץ 10מ.א. | חם 10 |



טבלת עיגון לעמודי עץ

| רשימת החומרים | | | | | נתונים טכניים | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------------------|----------------|
| גודל | שם החלק | כמות | מס' | גודל מ' הבור בתחתית | | החפירה עומק: מ' בסוגי הקרקע | | P הכוח המותר בעוגן בניוטון | תילי העוגן מ"מ |
| | | | | a | b | חרסית | חול | | |
| עוגן עם אדן עגול ① | | | | | | | | | |
| 3/4" | וו לעוגן | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.50 | 2.00 | 75 | 75 |
| | אדן עגול | 1 | 2 | | | | | | |
| | טבעת לעוגן | 1 | 3 | | | | | | |
| לעוגן 25 | מהדק שן | 3 | 4 | | | | | | |
| עוגן עם אדן <90° ② | | | | | | | | | |
| 3/4" | וו לעוגן | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.50 | 2.00 | 150 | 50 |
| | אדן <90° | 1 | 2 | | | | | | |
| | טבעת לעוגן | 1 | 3 | | | | | | |
| לעוגן 70.50 | מהדק שן | 3 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.00 | 2.50 | 210 | 70 |
| עוגן עם אדן <100° ③ | | | | | | | | | |
| 7/8" | וו לעוגן | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 2.00 | 2.25 | 300 | 2x50 |
| | אדן <100° | 1 | 2 | | | | | | |
| | טבעת לעוגן | 2 | 3 | | | | | | |
| לעוגן 70.50 | מהדק שן | 6 | 4 | 1.3 | 0.7 | 2.25 | 2.50 | 420 | 2x70 |
| | מאזן לעוגן כפול | 1 | 5 | | | | | | |
| עוגן בסלע מוצק ④ | | | | | | | | | |
| | וו לעוגן | 1 | 1 | 40-50 ס"מ | | 0.8 | | | 25 |
| | טבעת לעוגן | 1 | 3 | | | | | | 50 |
| לעוגן 25.50.70 | מהדק שן | 3 | 4 | | | | | | 70 |
| עוגן בקיר בטון ⑤ | | | | | | | | | |
| | וו לעוגן | 1 | 1 | 50-70 ס"מ | | 0.15 | | | 25 |
| | טבעת לעוגן | 1 | 3 | | | | | | 50 |
| לעוגן 25.50 | מהדק שן | 3 | 4 | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>תיעוד קידום בקיר בטון</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ביטון מקומי לעוגן סלע</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> | | | | | | | | | |
| אזור ⑤ | אזור ④ | אזור ③ | אזור ② | אזור ① | | | | | |

הערה

על הקבלן / הקונסטרוקטור לקבל אישור להצבת העמודים בהתאם להנחית פיקוד העורף